

юридический адрес 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

Номер записи в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510193
дата внесения в реестр
25.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
строительных материалов и изделий
№ 3375/ПГ от 12.11.2020**

1. Дата и время измерений: 05.11.2020 10:15 - 15:00
2. Наименование предприятия (заявитель): ООО "СЛК Цемент", г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д.20
3. Наименование образца : Портландцемент типа ЦЕМ I, класса 42,5 нормальнотвердеющий ЦЕМ I 42,5Н
4. Наименование изготовителя(месторождение, место отбора проб) : филиал "Омск" ООО "СЛК Цемент", г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 221, корпус 1.
5. Цель измерений: Внебюджет Основание: счет № 3434 от 25.09.2020г.
6. Наименование средств измерений и сведения о поверке:

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		Номер	Дата	
Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа, бета- и гамма излуч-х нуклидов СКС-99 Спутник	1100-Ар-Б-Г	1292725	10.06.2020	09.06.2021

7. Нормативно - методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 30108-94
Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;

8. Результаты измерений:

Проба		Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг)				
№	Наименование	K-40	Ra-226	Th-232	A эфф	Sum A эфф
38	Портландцемент типа ЦЕМ I, класса 42,5 нормальнотвердеющий ЦЕМ I 42,5Н	146 ±59	58 ±10	14 ±5	89 ±13	102

Ф.И.О., должность, проводившего измерение:
Эксперт-физик

Щекурина М.А.

Руководитель (заместитель
руководителя) испытательного
лабораторного центра:

Спиридонова Ю.А.

Примечание:

*Заказчик (в том числе специалист Органа инспекции) несет ответственность за качество отбора и доставки проб, оповещен о возможном влиянии отклонений от требований при отборе проб на результат испытаний
Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»**

юридический адрес 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**

От 12.11.2020

№ 3375/РГ

- | | |
|---|--|
| 1. Дата и время измерений: | 05.11.2020 10:15 - 15:00 |
| 2. Наименование и адрес заказчика: | ООО "СЛК Цемент", г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д.20 |
| 3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: | Портландцемент типа ЦЕМ I, класса 42,5 нормальнотвердеющий ЦЕМ I 42,5Н: филиал "Омск" ООО "СЛК Цемент", г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 221, корпус 1. |
| 4. Цель измерения: | Внебюджет Основание: счет № 3434 от 25.09.2020г. |
| 5. На соответствие требованиям: | СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009; |

Заключение: Измеренная удельная эффективная активность природных радионуклидов в пробе соответствует I классу строительного материала (Аэфф до 370 Бк/кг), согласно п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) Допускается по радиационным показателям к применению без ограничений.

Заключение сделал:
Зав.отделением - врач по радиационной гигиене



Плесовских Д.М.

(За) заместитель главного врача



Майер Л.Ф.